



ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ «ВИНЧА» Именовано тело за оцењивање усаглашености

"VINCA" Institute of Nuclear Sciences, Serbia
Body Appointed for Conformity Assessment



На основу члана 11. Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона («Службени гласник РС» бр. 13/10) и Решења бр. 021-03-107/2010-05 од 18.01.2011. Министарства економије и регионалног развоја, на захтев

METALKA-MAJUR d.o.o, Vihorska 9, 35000 Jagodina

издаје се

ПОТВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ бр. VINCA.PU.16.KA023 CONFIRMATION OF CONFORMITY No.

Произвођач:
Manufacturer

METALKA-MAJUR d.o.o.
Vihorska 9, 35000 Jagodina
Srbija

Производ, тип (модел):
Product, Type (model)

Produžni savitljivi kabl,
01.27.60, 01.28.60, 01.27.20, 01.28.20, 01.27.30,
01.28.30, 01.52.60, 01.53.60, 01.52.20, 01.53.20,
01.52.30, 01.53.30

Карактеристике производа:
Product characteristics

16A, 250V ~, IP20; max. 3500 W;
nerastavan, s kontaktom za uzemljenje;
kabl H05VV-F 3G1,5 mm² dužine 1,5, 3 ili 5 m

Стандард:
Standard

SRPS IEC 60884-1:2012

Извештај о прегледу документације бр.
Report on documentation review No.

IPDKA16S023

Рок важења потврде:
Confirmation validity

do 20.10.2019.

На основу прегледа достављене техничке документације произвођача и декларације о усаглашености, потврђује се да наведена електрична опрема задовољава безбедносне захтеве Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона («Службени гласник РС» бр. 13/10).

On the basis of examination of the delivered manufacturer's technical documentation and declaration of conformity, it is certified hereby that the quoted electrical equipment complies with the safety provisions of Rulebook on the electrical equipment intended for use within certain voltage limits ("Official Gazette of RS", No. 13/10).

На основу члана 12. и Прилога 2. наведеног Правилника, на предметни производ наноси се српски знак усаглашености.

On the basis of Article 12 and Annex 2 of the Rulebook, to the present product the Serbian mark of conformity shall be affixed.

Датум
Date

20.10.2016.

Руководилац Лабораторије за
испитивање каблова
Head of Cable testing laboratory

Mr Nikola Tjapkin, dipl.inž.el.



Биро за сертификацију
Извршни руководиоц
Executive Manager of Certification
Department

Dr Predrag Popović, dipl.inž.